

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности КЧ РГУП "Теплоэнерго"

Наименование организации	Всего, КЧ РГУП "Теплоэнерго"	в том числе													
		а.Адиге-Хабль	п.Эркин-Шахар	а.Хабез	п.Кавказский	п.Ударный	п.Октябрьский	с.Учкекенин	п.Правобуланский	ст.Петреградная	п.Медногорский	п.Урул	г.Теберда	п.Домбай	
Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	192,2	7,2	3,9	10	23,4	6,5	2,2	7,6	37,9	6,5	41,1	1,7	33,9	10,3	
Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)	74,3	4,9	3	4,3	7,9	3,2	1	7,4	8,4	3	13,9	1,1	14,1	2,1	
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в одноконтурном исчислении) (км)	122,4	8,1	3,8	8,1	9,6	7	2,6	11,2	9,2	6,8	22,4	3,2	27,4	3	
Протяженность разводящих сетей (в одноконтурном исчислении) (км)	30,3	1,8	2,2	0,8	3	0,8	2,6	1,4	1,6	1,6	6,2	1,3	7	0	
Количество теплоснабжающих станций (штук)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Количество тепловых станций и котельных (штук)	17	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	
Количество тепловых пунктов (штук)	5								3		1		1		
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал):	168,3	162,1	159,2	159,0	164,7	159,1	159,7	161,5	166,5	174,1	171,2	171,3	177,1	193,2	
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал)	0,036	0,028	0,027	0,035	0,027	0,020	0,039	0,022	0,041	0,044	0,046	0,027	0,046	0,054	
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал):	0,590	0,413	0,288	0,447	0,645	0,284	0,303	0,285	0,573	0,316	0,627	0,245	0,445	0,597	

план 2013 г.

И.О.генерального Директора

А.Г.Ляшов

